



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1742

**CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B)
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION**

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant**EMME ANTINCENDIO SRL****Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**Item MED
MED item
Descrizione
Description**MED/3.2****Estintori portatili**

Portable fire extinguishers

Tipo
Type
Norme di prova
Testing standards
Norme di riferimento
Reference standards**GW6Plus****EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2021, EN 3-10:2009****SOLAS 74 Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (1994 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.97(73) (2000 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Res. MSC.391(95) (Code IGF) 11, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275**

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

02/04/2025Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal**23/05/2025**Ultima emissione
Latest issue**01/04/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a base d'acqua da 6 l <i>6 l water based fire extinguisher</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel ST12, ST13
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	CuZn40Pb2
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	450±2 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,24 mm – 1,86 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	160 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	7,5 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	GREEN WAVE PLUS PREMIX
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	43A 40F
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0012\DC\EST\24_16 del / dated 28/02/2025 emesso da / issued by CSI SPA.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2500584 Rev.0 del / dated 20/03/2025.

02/04/2025Prima emissione
First issue


Rinnovo
*Renewal***23/05/2025**Ultima emissione
*Latest issue***01/04/2030**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**02/04/2025**Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal**23/05/2025**Ultima emissione
Latest issue**01/04/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification